

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|
| <div></div> <div>江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPD Engineering Technology Co. Ltd.</div> | | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | | | 江苏索普化工股份有限公司 醋酸一期脱醛系统改造项目 | | | | | |
| | | | | | 工程号 ENG NO | | 202401-109 | | 主项号 PROJ. NO. | |
| | | 现场液位计 LEVEL GAUGE | | | 图号 DWG. NO. | | | | 202401-109-K03-50/0 | |
| | | | | | 设计阶段 STAGE | | 施工图 | | 第 1 张 共 2 张 SHEET OF | |
| 位号 TAG NO. | | | LG-11902 | | LG-11905 | | | | | |
| 用途 SERVICE | | | V11901液位 | | T11902液位 | | | | | |
| P&ID号 P&ID NO. | | | 202401-109-P02-01/0 | | 202401-109-P02-01/0 | | | | | |
| 设备位号 EQUIP. NO. | | | V11901 | | T11902 | | | | | |
| 操作条件 OPERATING CONDITIONS | | | | | | | | | | |
| 工艺介质 PROCESS FLUID | | | 碘甲烷、乙醛 | | 碘甲烷 | | | | | |
| 操作压力 OPER. PRESS. MPa(G) | | | 0.6 | | 0.4 | | | | | |
| 操作温度 OPER. TEMPER. ℃ | | | 49 | | 20 | | | | | |
| 操作密度 DENS. AT OPER. Kg/m ³ | | | 1270 | | 1880 | | | | | |
| 介质粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa. s | | | 0-1700 | | 0-600 | | | | | |
| 法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm) | | | 1700 | | 600 | | | | | |
| 液位计规格 LEVEL GAUGE SPECIFICATION | | | | | | | | | | |
| 型号 MODEL | | | 磁翻板液位计 | | 磁翻板液位计 | | | | | |
| 型式 TYPE | | | 侧装式 | | 侧装式 | | | | | |
| 测量范围 MEAS. RANGE | | | 0~1700mm | | 0~600mm | | | | | |
| 精度 ACCURACY | | | ±5mm | | ±5mm | | | | | |
| 触点容量 CONTACT RATE | | | —— | | —— | | | | | |
| 电源 POWER SUPPLY | | | —— | | —— | | | | | |
| 输出信号 OUTPUT SIGNAL | | | —— | | —— | | | | | |
| 上限报警设定值 HIGH SET POINT | | | —— | | —— | | | | | |
| 下限报警设定值 LOW SET POINT | | | —— | | —— | | | | | |
| 电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE | | | —— | | —— | | | | | |
| 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | | | —— | | —— | | | | | |
| 防护等级 ENCLOSURE PROOF | | | IP55 | | IP55 | | | | | |
| 浮子材质 MAGNETIC FLOAT MATERIAL | | | 316LSS | | 316LSS | | | | | |
| 本体材质 BODY MATERIAL | | | 316LSS | | 316LSS | | | | | |
| 法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING | | | ANSI B16.5 | | ANSI B16.5 | | | | | |
| 法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING | | | 2"-150LB RF | | 11/2"-150LB RF | | | | | |
| 附件 ACCESSORIES | | | 要 | | 要 | | | | | |
| 制造厂 MANUFACTURER | | | | | | | | | | |
| 备注 REMARKS | | | 配1" 316L排污旋塞阀2只和 2"316L根部旋塞阀2只 | | 配1" 316L排污旋塞阀2只和 11/2"316L根部旋塞阀2只 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD | 日 期 DATE | 校 核 CHED | 日 期 DATE | 审 核 APPD | 日 期 DATE | | | |